



Открытое акционерное общество «Раменский водоканал»

ИНН 5040109194 КПП 504001001 ОГРН 1115040008555

140100 Московская обл., г. Раменское, Железнодорожный проезд, д. 7

тел. (49646)71480;33969

«Утверждаю»

Генеральный директор

ОАО «Раменский водоканал»

А.В.Демин

2015 г.



Исх. № 169 от 13.08. 2015 г.

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2015 г.

Кому: Капустину А.Е.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 169-ВС

*на подключение к водопроводным сетям  
ОАО «Раменский водоканал»*

Объекта: **четыре 3-этажных многоквартирных жилых дома**

Расположенного: **М.О., Раменский р-н, с/п Вялковское, с.Строкино,  
ул.1-я Солнечная, уч.2, 2а, 3, 6.**

На основании: **письма Капустина А.Е.**

Объем водопотребления: **80 м<sup>3</sup>/сутки**

Точка присоединения: **уличная водопроводная сеть**

Существующая водопроводная сеть выполнена трубами: **D=100 мм**

материал: **сталь**

Глубина заложения трубы в точке подключения **2.0 м**

Гарантированный напор воды в точке подключения **15.0 м**

**В целях обеспечения водоснабжением проектируемого к строительству объекта необходимо:**

1. **Заключить договор на подключение объекта капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры с исполнителем инвестиционной программы в течение 30 рабочих дней.**

2. Вынести с территории застройки коммуникации, принадлежащие ОАО «Раменский водоканал».
3. Запроектировать и построить водопроводную сеть расчетным диаметром. Материал труб ПНД тип Т. Запорная арматура МЗВ.
4. Выполнить проект водоснабжения объекта в двух экземплярах на геоподоснове, и согласовать его с организациями, имеющими подземные коммуникации. Место врезки согласовать дополнительно. Один экземпляр согласованного проекта остается в ОАО «Раменский водоканал».
5. Получить технические условия на установку водомерного узла на границе балансовой принадлежности, с передачей показаний на диспетчерский пункт, расположенный в г. Раменское, Транспортный проезд, д.5.
6. Заключить с ОАО «Раменский водоканал» договор:
  - на врезку в водопроводную сеть;
  - на осуществление функций по техническому надзору за строительством сетей инженерной инфраструктуры.

**Прочие условия:**

1. Работы по строительству водопроводных сетей и сооружений должны производиться организациями имеющими допуск СРО и только по проектам, разработанным специализированными организациями, имеющими допуск СРО соответствии с действующим СНиП, нормами проектирования. Проект согласовать со всеми заинтересованными организациями, в т.ч. с выдавшей настоящие технические условия (ТУ). Один экземпляр согласованного проекта остается в организации, оказывающей услуги водоснабжения, для осуществления технического надзора за строительством и возврату не подлежит.

**2. Подключение строящегося объекта к водопроводной сети ОАО «Раменский водоканал» (ввод в эксплуатацию) может быть произведено при наличии:**

- а) справки о выполнении технических условий на подключение к водопроводным сетям и справки о выполнении ТУ на установку проборов учета, подписанной в ОАО «Раменский водоканал»;
- б) договора на предоставление услуг с приложением акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.
- в) сдаче исполнительной документации в производственно технический отдел ОАО «Раменский водоканал».

**Срок действия технических условий – 2 (два) года.**

Главный инженер  
ОАО «Раменский водоканал»

  
Ю.В.Орехов

Главный инженер Ильинского управления ВКХ  
ОАО «Раменский водоканал»

  
С.Н.Зиняев