



Открытое акционерное общество «Раменский водоканал»

ИНН 5040109194 КПП 504001001 ОГРН 1115040008555

140100 Московская обл., г. Раменское, Железнодорожный проезд, д. 7

тел. (49646)71480;33969

«Утверждаю»

Генеральный директор

ОАО «Раменский водоканал»

А.В. Демина

«13» августа 2015 г.



Исх. № 66 от 13.08 2015 г.

На № _____ от _____ 2015 г.

Кому: Капустину А.Е.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 66 -КС

*на подключение к канализационным сетям
ОАО «Раменский водоканал»*

Объекта: **четыре 3-этажных многоквартирных жилых дома**

Расположенного: **М.О., Раменский р-н, с/п Вялковское, с.Строкино,
ул.1-я Солнечная, уч. 2, 2а, 3, 6.**

На основании: **заявления Капустина А.Е.**

Объем водоотведения: **80 м³/сутки**

Точка присоединения: **канализационная сеть у КНС**

Существующая канализационная сеть (тип): **самотечная**

выполнена трубами: **Д=300 мм**

материал труб: **асбест**

Отметка лотка в точке подключения: **уточнить при топосъемке**

Для обеспечения водоотведения проектируемого к строительству объекта необходимо:

1. **ЗаклЮчить с ОАО «Раменский водоканал» договор на подключение объекта к системам коммунальной инфраструктуры с исполнением инвестиционных программ в течение 30 рабочих дней;**
2. **Вынести с территории застройки коммуникации, принадлежащие ОАО «Раменский водоканал»;**

3. Выполнить проект водоотведения объекта в двух экземплярах на геоподоснове, и согласовать его с организациями, имеющими подземные коммуникации. Место врезки согласовать дополнительно. Один экземпляр согласованного проекта остается в ОАО «Раменский водоканал».

4. Получить технические условия на установку водомерного узла на границе балансовой принадлежности, с передачей показаний на диспетчерский пункт, расположенный в г.Раменское, Транспортный проезд, д.5.

5. Заключить с ОАО «Раменский водоканал» договор:

– на врезку в канализационную сеть;

– на осуществление функций по техническому надзору за строительством сетей инженерной инфраструктуры.

Прочие условия:

1. Работы по строительству канализационных сетей и сооружений должны производиться организациями, имеющими допуск СРО и только по проектам, разработанным специализированными организациями, имеющими СРО, в соответствии с действующими СНиП и нормами проектирования. Проект согласовать со всеми организациями, в т.ч. с выдавшей настоящие технические условия (ТУ).

2. Производителю работ по прокладке сетей канализации необходимо сдать в ИТО ОАО «Раменский водоканал» акты на врезку, подписанные представителем ОАО «Раменский водоканал».

3. Работы по прокладке и присоединению к канализационной сети производить только в период с 10 мая по 1 октября. После прокладки канализационной сети восстановить благоустройство.

4. Субабонентов к проложенной сети не подключать.

5. Подключение строящегося объекта к канализационным сетям ОАО «Раменский водоканал» (ввод в эксплуатацию) может быть произведено при наличии:

а) справки о выполнении технических условий, подписанной ОАО «Раменский водоканал».

б) прибора учета на водопроводе, при его отсутствии получить и выполнить технические условия на установку водосчетчика;

в) акта на врезку, подписанного представителем ОАО «Раменский водоканал»;

г) проложенная сеть остается у Абонента на балансе и обслуживании.

Срок действия технических условий – 2 (два) года.

Главный инженер
ОАО «Раменский водоканал»


Ю.В. Орехов

Главный инженер Ильинского управления ВКХ
ОАО «Раменский водоканал»


С.Н. Зиняев